

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 12

KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER

1 Omfang

Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å bestå eksamen for vedlikeholdspersonell. Bestemmelsen angir også krav til praksis, alder og opprettholdelse av kompetansebevis.

Bestemmelsen gjelder for vedlikeholdspersonell, sekretariatet og Rådet.

2 Definisjoner

I denne bestemmelsen gjelder følgende definisjoner:

- 2.1 Kompetent person kategori "RØD": Personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumapparater etter NS 3910 Tillegg B, B.1.1 og B.1.2.
- 2.2 Kompetent person kategori "GRØNN": Personen skal kunne utføre kontroll og service på alle typer håndslukkere etter NS 3910 og kontroll av brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
- 2.3 Begrepet "å kjenne til": vedkommende har generell kjennskap til stoffet.
- 2.4 Begrepet "å redegjøre for": vedkommende har god kjennskap til og forståelse for stoffet.

3 Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "RØD"

Vedkommende skal kunne:

- a) kjenne til prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;
- b) kjenne til de mest vanlige brannårsakene;
- c) kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste branner forløper;

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 12

- d) *Utgått punkt 2017-09-18*
- e) kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;
- f) kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;
- g) kjenne til hvor og hvordan håndslukkere plasseres og hvordan plasseringen skal merkes;
- h) redegjøre for slukkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige aspekter;
- i) redegjøre for håndslukkernes originaletiketter og kontroll- og serviceetiketter;
- j) kjenne til standarden som legges til grunn for vedlikehold av håndslukkere, NS 3910;
- k) redegjøre for håndslukkernes oppbygging, virkemåte, kapasitet og effektivitet. Dette gjelder også for eldre apparater som fortsatt er i bruk;
- l) kjenne til serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven og leverandørens betingelser;
- m) ha ferdigheter i praktisk håndtering og slokking med håndslukkere;
- n) kjenne til de håndslukkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige grunner;
- o) redegjøre for de vanligste feil på håndslukkere.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 12

4 Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "GRØNN"

Vedkommende skal kunne:

- a) redegjøre for prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;
- b) kjenne til de mest vanlige brannårsakene;
- c) kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste branner forløper;
- d) *Utgått punkt 2017-09-18*
- e) kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;
- f) kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;
- g) redegjøre for hvor og hvordan håndslukkere og brannslangetromler plasseres og hvordan plasseringen skal merkes;
- h) redegjøre for slökkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige aspekter;
- i) redegjøre for håndslukkernes og brannslangetromlens originaletiketter og kontroll- og serviceetiketter;
- j) redegjøre for standardene som legges til grunn for vedlikehold av brannslangetromler, NS-EN 671-3 og håndslukkere, NS 3910;
- k) redegjøre for håndslukkernes og brannslangetromlens oppbygging, virkemåte, kapasitet og effektivitet. Dette gjelder også for eldre håndslukkere og brannslangetromler som fortsatt er i bruk;
- l) kjenne til serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven og leverandørens betingelser;
- m) redegjøre for kontroll- og serviceprosedyrer;
- n) redegjøre for sikkerhetsprosedyrer og personbeskyttelse;
- o) ha ferdigheter i praktisk håndtering og sløkking med håndslukkere;

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslukkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 12

- p) kjenne til de håndslukkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige grunner;
- q) redegjøre for feilsøking og de vanligste feil på håndslukkere og brannslangetromler, samt betingelsene for når disse skal tas ut av bruk.

5 Krav for utstedelse av kompetansebevis

5.1 Kompetent person kategori "GRØNN"

For å få kompetansebevis kategori "GRØNN" og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For å kunne gå opp til eksamen første gang, skal vedkommende ha gjennomført kurs hos kursarrangør godkjent av Rådet.

Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om kompetansebevis.

Søknad om utstedelse av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema.

5.2 Krav til alder

Eleven skal ha fylt 18 år for å delta på kurs.

6 Krav for opprettholdelse av kompetansebevis

Rådets utfyllende bestemmelser og vedlikeholdsstandardene NS 3910 og NS-EN 671-3 er viktige grunnlagsdokumenter for gjennomføring av Rådets ordning.

Innehavere av kompetansebevis plikter å følge gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også alle tilleggene i standardene som bl.a. omhandler vedlikeholdsintervaller og tilhørende kontroll- og serviceprosedyrer.

Kompetansebeviset fornyes for 5 år av gangen. Ved annenhver fornying kreves ny bestått Eksamen samt dokumentasjon om opprettholdt praksis.

Bestemmelse nr. 7 H: Krav til vedlikeholdspersonell for håndslokkere og brannslangetromler
Vedtektshenvisning: 2.2, 2.3.1
Revisjon nr.: 12

7 Krav til kvalitet av utført vedlikehold

I tilfeller hvor det stilles spørsmål ved kvaliteten av vedlikeholdsarbeidet utført av kompetent person kan Rådet få utført en etterkontroll av dette arbeidet.

I slike tilfeller oppnevner Rådet to personer, hvorav én bør være fra forebyggende avdeling i det kommunale brannvesen på stedet samt én utpekt av Rådet.

Eier av brannobjektet og den kompetente personen skal gis anledning til å delta på etterkontrollen.

8 Tilbaketrekking av kompetansebevis

Ved misligholdelse av forannevnte krav vil kompetansebeviset kunne bli trukket tilbake, se Utfyllende bestemmelse nr. 2.